

Утверждаю  
Директор ООО «Болгарстрой»  
Мирошникова В. А.



"10" 2013 г.

г. Ростов-на-Дону

**АКТ**  
**технического осмотра здания № 5/11 по пр. Горшкова**  
**ОСЕННИЙ**

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
<b>Ремонтно-строительные работы конструктивных элементов зданий.</b>			
1	Косметический ремонт подъездов	м <sup>2</sup>	50
2	Ремонт вентиляционных шахт	м <sup>2</sup> /шт	Кап.рем.
2	Установка дверных ручек	шт.	2
<b>Электротехнические работы.</b>			
1	Замена выключателей в подвале	шт.	2
2	Установка таймеров в электрощитовой	шт.	3
3	Замена автоматов защиты	шт.	5
<b>Внешнее благоустройство</b>			
1	Обрезка деревьев, кустарников	шт.	20
<b>Сантехнические работы</b>			
1	Замена запорной арматуры: кран шаровый Ø 40 мм	шт.	2
2	Замена трубопровода горячего водоснабжения подвальные помещения	м.п.	Кап.рем.
3	Замена трубопровода горячего водоснабжения стояков дома	м.п.	Кап.рем.
7	Счетчики учёта воды Ø 50 мм	шт.	1
8	Установка узлов учёта тепловой энергии	шт.	1

Главный инженер  
ООО «БОЛГАРСТРОЙ»

Нешта В.А.

Мастер участка № 2

Басова Н.В